

**AUTORITA' DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 3
MARCHE CENTRO – MACERATA**

Delibera Consiglio di Amministrazione

ATTO N. 34

OGGETTO: Direttiva n. 2/2005. Procedura per la presentazione della domanda di variazione del programma degli interventi. Accettazione ammissibilità della variazione proposta dal Gestore S.I. Marche s.c.r.l. e compensazione con investimenti anni 2009 e 2010.

L'anno Duemilaotto addì ventisei del mese di novembre alle ore 17.00 in Macerata, presso la sede dell'Autorità d'Ambito in Macerata Galleria Scipione 6, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero convocati i componenti di questo Consiglio di Amministrazione.

Interviene:

		PRESENZA
SECCHIARI Antonio	Presidente Consiglio di Amministrazione	X

ed i signori Consiglieri:

		PRESENZE
CORVARO	<i>Sergio</i> (Vicepresidente)	X
BACCI	<i>Gianfilippo</i>	X
CASONI	<i>Giovanni</i>	Assente
CORVATTA	<i>Fabio</i>	Assente
MARTELLI	<i>Roberto</i>	X
MESCHINI	<i>Giorgio</i>	Assente
PALAZZESI	<i>Massimo</i>	X
RUFFINI	<i>Luciano</i>	Assente

Presiede il Presidente del Consiglio di Amministrazione Geom. Antonio Secchiari

E' presente il Direttore Generale Dott. Massimo Principi

Assiste con funzioni di Segretario il Dott. Mauro Giustozzi

IL DIRETTORE

Visto che:

- secondo quanto stabilito dall'art. 15, comma 1, lettera b) del nuovo Statuto dell'Autorità, approvato dall'Assemblea consortile il 21 giugno 2007 ed in vigore dal 20 luglio 2007, rientra tra le competenze del Consiglio di Amministrazione l'approvazione delle variazioni al programma degli interventi e al relativo piano finanziario in applicazione della Convenzione di affidamento e dei documenti ad essa allegati;
- la Direttiva del Consiglio d'Amministrazione n. 2/2005 "Procedura per la presentazione di domanda di variazione del programma degli interventi", approvata con delibera n. 21 del 13 settembre 2005, stabilisce che, a seguito di domanda di variazione del Programma degli interventi da parte del Gestore del Servizio Idrico Integrato, una volta sancita da parte della Struttura operativa dell'Autorità l'ammissibilità della variazione proposta, essa debba essere accettata dal Consiglio di Amministrazione;
- secondo quanto disposto dalla stessa Direttiva n. 2/2005 al Consiglio di Amministrazione spetta la valutazione riguardo l'opportunità di procedere ad una revisione straordinaria del Piano d'Ambito ed al relativo adeguamento tariffario, ovvero consentire al Gestore una compensazione di importo pari all'incremento in termini di investimenti, rispetto a quanto previsto nell'anno, legata alla realizzazione di minori investimenti nell'anno successivo;
- dal documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione, le cui ragioni si ritengono condivise, si rileva la necessità di adottare il presente atto;

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Premesse

Come da richiesta da Parte dell'Autorità d'Ambito, inoltrata con nota Prot. 217/2008 dell'8 agosto, e successivo sollecito, trasmesso con nota Prot. 232/2008 dell'11 settembre 2008, con nota Prot. 1298/2008 del 12 novembre 2008 l'APM Spa ha trasmesso all'Autorità d'Ambito la progettazione esecutiva dell'intervento: "*Spostamento condotte idriche presso il serbatoio di Colbuccaro alto – Comune di Corridonia (MC)*", per l'importo complessivo di euro 93.500,00 al netto IVA, presentando formale domanda di variazione del Programma degli interventi ai fini dell'inserimento nello stesso dell'intervento in questione.

Documentazione ed atti di riferimento

- Programma degli interventi per la gestione S.I. MARCHE s.c.r.l., facente parte del Piano d'Ambito approvato con delibera assembleare n. 6 del 27 giugno 2005, successivamente modificato con delibera Assembleare n. 4 del 21 marzo 2006;
- Convenzione di gestione del Servizio Idrico Integrato con la Società S.I. MARCHE s.c.r.l., approvata con delibera assembleare n. 5 del 28 aprile 2005, successivamente modificata con delibera assembleare n. 4 del 21 marzo 2006, e sottoscritta in data 7 giugno 2006;
- Disciplinare Tecnico, Allegato 1 alla Convenzione di gestione del Servizio Idrico Integrato con la Società S.I. MARCHE s.c.r.l., come approvato con delibera assembleare n. 6 del 27 giugno 2005 e successivamente modificato con delibera assembleare n. 4 del 21 marzo 2006;

- Direttiva del Consiglio di Amministrazione dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 Marche Centro – Macerata n. 2/2005 del 13 settembre 2005: Procedura per la presentazione di Domanda di variazione del Programma degli interventi;
- Deliberazione Consiglio di Amministrazione dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 Marche Centro – Macerata n. 5 del 5 marzo 2008 “Direttiva n. 2/2005. Procedura per la presentazione della domanda di variazione del programma degli interventi. Accettazione ammissibilità delle variazioni proposte dal Gestore S.I. Marche s.c.r.l. e compensazione con investimenti anno 2008”.

Motivazioni ed esito istruttoria

L'inserimento dell'intervento in questione nella programmazione d'Ambito era già stato previsto, a seguito della corrispondenza intercorsa in merito alla definitiva sistemazione della situazione di potenziale pregiudizio alla pubblica incolumità rappresentata dal passaggio delle condotte di distribuzione e di scarico in uscita dal serbatoio di Colbuccaro a ridosso di un muro di contenimento con evidenti problemi di instabilità.

Già in occasione dei lavori di urgenza di “Rifacimento tratto di tubazione di scarico del serbatoio di Colbuccaro su proprietà Siroti-Pieroni” – intervento inserito nella programmazione d'Ambito con Del. CdA n. 5 del 5 marzo 2008 – era stata individuata, quale soluzione definitiva alla questione, condivisa dall'APM Spa, dal Comune di Corridonia e dall'Autorità d'Ambito, quella dello spostamento delle condotte idriche (distribuzione e scarico) al di fuori della proprietà Siroti-Pieroni, a garanzia dell'assenza di interferenze con la stabilità del muraglione in tufo, per l'attuazione della quale si attendevano la definizione degli aspetti progettuali e la quantificazione dei costi di intervento.

Con nota APM Spa Prot. 1298/2008, citata in premessa, è stato fatto pervenire il Modello “Domanda di variazione del Programma degli Interventi”, allegato alla Direttiva n. 2/2005, debitamente compilato e completo di tutte le informazioni richieste e indispensabili ai fini dell'istruttoria per il riconoscimento in tariffa dei costi sostenuti dal Gestore.

In base alla documentazione fornita a supporto della Domanda di variazione del Programma degli interventi in questione, si possono effettuare le valutazioni e trarre le conclusioni di seguito riepilogate:

- Il Progetto “Spostamento condotte idriche presso il serbatoio di Colbuccaro alto – Comune di Corridonia (MC)” prevede il rifacimento, su diverso tracciato, della lunghezza di 230 m circa, delle condotte di distribuzione e di scarico in uscita dal serbatoio di Colbuccaro alto, attualmente ubicate, per alcuni tratti, direttamente a ridosso di un muraglione in blocchi di tufo di considerevole altezza;
- L'esistente condotta di distribuzione, costituita da tubi in acciaio Dn 200 mm posati all'interno di una guaina in PVC, verrà sostituita con una tubazione in PEAD PE100 PN16 De 200 mm;
- L'esistente condotta di scarico, costituita da tubi in acciaio Dn 150 mm, verrà sostituita con una tubazione in PVC SN8 De 200 mm;
- Le due nuove tubazioni verranno posate lungo la strada di accesso al serbatoio che, a completamento del lavoro, verrà sistemata mediante stesa e rullatura di idoneo spessore di misto stabilizzato, per tutta la lunghezza di 230 m circa, sopra al quale verrà posato uno strato di circa 10 cm di bynder semichiuso per una lunghezza di 120 m circa, a risalire da via Colbuccaro;
- Verranno realizzati i necessari pozzetti per l'ubicazione delle nuove saracinesche di intercettazione delle varie linee distributrici esistenti, verrà escluso il tratto di condotta idrica attualmente in uso e sarà disattivata la camera di manovra esistente in via Colbuccaro, a valle del serbatoio;

- Verranno realizzati idonei pozzetti di salto e rallentamento in polietilene (con dissipazione a vortice) lungo la condotta di scarico, ed un pozzetto finale di confluenza della stessa nella fognatura stradale esistente, escludendo da ogni tipo di flusso la tubazione di scarico attualmente in uso.

VALUTATO che l'attuazione dell'intervento in questione riveste carattere di urgenza, per le motivazioni sopra esposte;

CONSIDERATO che, dall'analisi della Domanda di variazione del Programma degli interventi pervenuta e dalla documentazione allegata, l'incremento complessivo dell'ammontare degli investimenti previsti, rispetto a quanto programmato per l'anno 2008, risulta pari ad euro 10.000,00 al netto dell'IVA, mentre per l'anno 2009 pari ad euro 83.500,00 al netto dell'IVA, da imputare quale nuova voce nel Programma degli interventi per la Gestione S.I. MARCHE s.c.r.l.;

DATO ATTO che dal presente provvedimento non deriva per l'Ente nell'attualità e non potrà derivare per il futuro alcun impegno di spesa;

per tutto quanto sopra premesso:

1. si ritiene ammissibile la variazione per cui è pervenuta all'Autorità d'Ambito apposita Domanda di variazione del Programma degli interventi, da parte dell'APM Spa, e si ritiene di poter imputare l'investimento relativo a "*Spostamento condotte idriche presso il serbatoio di Colbuccaro alto – Comune di Corridonia (MC)*", per euro 10.000,00 all'anno 2008, per euro 83.500,00 all'anno 2009, quale nuova voce del Programma degli interventi per la gestione S.I. MARCHE s.c.r.l.;
2. si ritiene di poter compensare l'incremento in termini di investimenti a carico del Gestore S.I. MARCHE s.c.r.l., quantificabile in euro 10.000,00 per l'anno 2008 ed euro 83.500,00 per l'anno 2009, rispetto a quanto previsto e programmato, con la realizzazione di minori investimenti, per pari importo, rispettivamente negli anni 2009 e 2010, senza quindi concedere alcuna variazione tariffaria;
3. si ritiene di non dover procedere ad una revisione straordinaria del Piano d'Ambito, ai sensi dell'art. 21 del Disciplinare Tecnico, Allegato 1 alla Convenzione per la gestione del Servizio Idrico Integrato con la società S.I. MARCHE s.c.r.l., ed al relativo adeguamento tariffario, rinviando l'eventuale necessità di una revisione tariffaria in occasione della revisione ordinaria del Piano d'Ambito prevista dall'art. 20 dello stesso Disciplinare Tecnico.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Daniele Nardi

Macerata, li 26.11.2008

Assunto il prescritto parere di regolarità tecnica:

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA EX ART. 49 D.LGS. 267/2000

Si esprime parere favorevole, per quanto di propria competenza, in ordine alla proposta oggetto della presente decisione:

Ing. Daniele Nardi

Tutto ciò premesso,

Viste le normative richiamate;

Considerate le ragioni addotte;

Il Direttore

PROPONE DI DELIBERARE

1. l'accettazione della variazione per cui è pervenuta all'Autorità d'Ambito apposita Domanda di variazione del Programma degli interventi, da parte dell'APM Spa, e l'imputazione dell'investimento relativo a "*Spostamento condotte idriche presso il serbatoio di Colbuccaro alto – Comune di Corridonia (MC)*", per euro 10.000,00 all'anno 2008, per euro 83.500,00 all'anno 2009, quale nuova voce del Programma degli interventi per la gestione S.I. MARCHE s.c.r.l.;
2. di consentire al Gestore S.I. MARCHE s.c.r.l. una compensazione di importo pari all'incremento in termini di investimenti, quantificabile in euro 10.000,00 per l'anno 2008 ed euro 83.500,00 per l'anno 2009, rispetto a quanto previsto e programmato, legata alla realizzazione di minori investimenti, per pari importi, rispettivamente negli anni 2009 e 2010, senza quindi concedere alcuna variazione tariffaria;
3. di non dover procedere ad una revisione straordinaria del Piano d'Ambito, ai sensi dell'art. 21 del Disciplinare Tecnico, Allegato 1 alla Convenzione per la gestione del servizio idrico integrato con la società S.I. MARCHE s.c.r.l., ed al relativo adeguamento tariffario, rinviando l'eventuale necessità di una revisione tariffaria in occasione della revisione ordinaria del Piano d'Ambito prevista dall'art. 20 dello stesso Disciplinare Tecnico;
4. di dichiarare immediatamente eseguibile la presente decisione a norma dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto il documento istruttorio;

Condivise le ragioni esposte;

Con la seguente votazione:

All'unanimità

DELIBERA

1. l'accettazione della variazione per cui è pervenuta all'Autorità d'Ambito apposita Domanda di variazione del Programma degli interventi, da parte dell'APM Spa, e l'imputazione dell'investimento relativo a "*Spostamento condotte idriche presso il serbatoio di Colbuccaro alto – Comune di Corridonia (MC)*", per euro 10.000,00 all'anno 2008, per euro 83.500,00 all'anno 2009, quale nuova voce del Programma degli interventi per la gestione S.I. MARCHE s.c.r.l.;
2. di consentire al Gestore S.I. MARCHE s.c.r.l. una compensazione di importo pari all'incremento in termini di investimenti, quantificabile in euro 10.000,00 per l'anno 2008 ed euro 83.500,00 per l'anno 2009, rispetto a quanto previsto e programmato, legata alla realizzazione di minori investimenti, per pari importi, rispettivamente negli anni 2009 e 2010, senza quindi concedere alcuna variazione tariffaria;

3. di non dover procedere ad una revisione straordinaria del Piano d'Ambito, ai sensi dell'art. 21 del Disciplinare Tecnico, Allegato 1 alla Convenzione per la gestione del servizio idrico integrato con la società S.I. MARCHE s.c.r.l., ed al relativo adeguamento tariffario, rinviando l'eventuale necessità di una revisione tariffaria in occasione della revisione ordinaria del Piano d'Ambito prevista dall'art. 20 dello stesso Disciplinare Tecnico;
4. di dichiarare immediatamente eseguibile la presente decisione a norma dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Il presente provvedimento è stato affisso all'Albo Pretorio dal _____ per 15 giorni consecutivi.

Macerata, li

IL SEGRETARIO

Visto di esecutività